



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ


ai requisiti del D.M. 16.02.2016 (Conto Termico 2.0)

La presente attesta la conformità ai requisiti del D.M. del 16.02.2016 "Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni" con specifico riferimento agli apparecchi funzionanti a pellet di legno.

CLAM Soc. Coop. con sede in Zona Ind.le - Via A. Ranocchia, 11 - 06055 Marsciano (PG)

DICHIARA

in qualità di costruttore e sulla base di quanto attestato nel Test Report **CPR-14-024** redatto dal Laboratorio **IMQ PRIMACONTROL srl** notificato dal Ministero N.B. 1881 e avente certificato di accreditamento N. 0112, quanto segue

Tipo di apparecchio :	Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato a pellet
Combustibile :	Pellet di legno
Marchio commerciale :	
Modello :	Suez Idro Air Power
Potenza Nominale	14,5 kW

E' conforme alla norma **UNI EN 14785** e rispetta i requisiti previsti dal D.M. del 16.02.2016, come indicato nella tabella seguente:

	Valore misurato alla potenza nominale (emissioni riferite al 13% O ₂)	Requisiti D.M. 16.02.2016 Tabella 15 - Allegato II
Rendimento	90,5%	≥ 85%
CO	0,203 g/Nm ³	≤ 0,36 g/Nm ³
Particolato Primario (e) *	12 mg/Nm ³	≤ 30 mg/Nm ³
Coefficiente premiante	1.5	1 (20<e≤30) - 1.2 (15<e≤20) - 1.5 (e≤15)

* Valore misurato secondo la UNI CEN/TS 15883

I dati riportati sono stati desunti dal Test Report citato sopra, di cui viene reso disponibile il certificato rilasciato dallo stesso ente che ha condotto i test, al fine di essere conservato dal soggetto responsabile.

Marsciano, li 29.06.2016


 (Cesare Zucconi - Direttore Commerciale)

